

## Aufbereitung von TKV - Abwasser Tierkörperbeseitigungsanstalt **Detmold**



- Inbetriebnahme: 1. Stufe: 1976  
2. Stufe: 1995
- Anschlusswert: 200 t Rohware
- Abwassermenge: 200 m<sup>3</sup>/d
- Organische Frachten: < 1.000 kg BSB<sub>5</sub>/d  
< 1.500 kg CSB/d
- Stickstoff-Fracht: < 300 kg TKN/d
- Belüftungstechnik: BSK-Turbinen (ø 2.000)

- Anlagentechnik  
1. Ausbaustufe: Kombibecken  
2. Ausbaustufe: Vorgeschaltete Nitrifikations- und Denitrifikationsstufen
- Ablaufwerte: ca. 40 mg CSB/l  
ca. 5 mg BSB<sub>5</sub>/l  
ca. 30 mg N<sub>ges</sub>/l
- Vorfluter: kleiner Bach



Stand: Juni 2004

Berthold-Haupt-Str. 37, D-01257 Dresden, Fon: ++49 3 51 3 16 86-0, Fax: ++49 3 51 3 16 86 86  
Email: [biogest@t-online.de](mailto:biogest@t-online.de)

**Biogest International GmbH**  
Internet: [www.biogest-international.de](http://www.biogest-international.de)