

Landschaftsangepasste SBR-Kläranlage Stadt St. Wendel - OT **Bubach** (Saarland)



- Inbetriebnahme: Dezember 1999
- Anschlusswert: 350 Einwohnerwerte (EW)
- Kanalsystem: Mischsystem
- Regenbehandlung: Fangbecken
- Abwassermenge: 105 m³/d (TW)
305 m³/d (RW)
- Verfahrensziel: BSB₅ = < 10 mg/l
CSB = < 60 mg/l
N_{ges} = < 15 mg/l
- Verfahrenskonzept: Einstraßige SBR-Anlage (Bio-Stufe)
- Vorreinigung: Sieb und Sandfang zur mechanischen Vorreinigung
- Biologische Stufe: SBR-Technik zur biologischen Aufbereitung
- Schlammbehandlung: Silo zur Schlamm-speicherung



Stand: Mai 2004

Berthold-Haupt-Str. 37, D-01257 Dresden, Fon: ++49 3 51 3 16 86-0, Fax: ++49 3 51 3 16 86 86
E-Mail: biogest@t-online.de

Biogest International GmbH

Internet: www.biogest-international.de